

OBEC KAMENIČNÁ

Mierová 790, 946 01 Kameničná

OA604667082SK



Číslo: 100/2025-PT-1

Kameničná 14.04.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

o začatí územného konania

podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 12.03.2025 podal navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**, IČO: 36361518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B zastúpený spoločnosťou Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 37410/N návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**KO_G1_Kameničná, 4.et, VNK, TS, NNV**“ **líniová stavba** v kat. úz. Kameničná.

Účelom stavby je rekonštrukcia existujúcej distribučnej TS015-112 a 0015-205 na novom mieste a vybudovanie novej spínacej stanice. VN káblové vedenia budú pokračovaním kabelizácie VN vzdušných vedení z VNV č.336 z predošlých etáp. V 4. etape bude trasa VNK pokračovať z z TS Kameničná pri RS plynu do nových TS a to kioskovej TS 0015-112, ktorá nahradí existujúcu vežovú TS, ktorá sa demontuje a kioskovej TS 0015-205, ktorá nahradia pôvodnú 4-stĺpovú TS 0015-205, ktorá sa tiež demontuje. Nová kiosková TS 0015-112 bude prepojená z novou SS – spínacou stanicou a tá bude prepájať TS v Balvanoch pre OAZIS = TS 0015-115, ďalej existujúcu FVE - TS 0015-223 a tiež TS 0015-111 Sušička PD. VN káblové vedenia budú postupne zaslučkované do nových TS a SS a nahradia pôvodné vzdušné prípojky pre TS 0015-205 a TS 0015-112, ktoré sa po výstavbe VN káblov a kioskových TS demontujú. Existujúce NN vedenia ostávajú bez zmeny, okrem časti distribučného rozvodu, ktorú napája TS 0017-112, kde existujúce vedenia bude vymenené na NFA 4x120 mm².

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho jednania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky na stavebnom úrade, najneskôr do **7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia**, inak sa na ne neprihliadne. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská v tejto lehote, bude sa mať za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Stavebný úrad podľa § 42 ods.5 stavebného zákona **upozorňuje účastníkov konania**, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade (Komárno, Pevnostný rad č. 3, posch.11A).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 36 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a preto bude **v y v e s e n é** po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli obce Kameničná a na webovom sídle obce Kameničná. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Kameničná
946 01 Kameničná

Dezider Pataki
starosta obce