



# OBEC KAMENIČNÁ

946 01 KAMENIČNÁ č. 790

---

Zasadnutie OZ dňa: 25.06.2026

K bodu rokovania: 15

**Rozšírenie verejného vodovodu medzi Čerpacím radom a ulicou Novou**

Predkladá: Dezider Pataki

Spracovala Noémi Ďurčovičová

## **Dôvodová správa:**

Bola vypracovaná projektová dokumentácia k stavebnému zámeru „Obec Kameničná – Rozšírenie vereného vodovodu “ medzi Čerpacím radom a Novou ulicou . Obec požiadala Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť o záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru.

## **Návrh na uznesenie :**

Obecné zastupiteľstvo

### **A.) Berie na vedomie/ schvaľuje**

1. Stavebný zámer „Obec Kameničná – Rozšírenie vereného vodovodu “ medzi Čerpacím radom a Novou ulicou



ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepny závod Nové Zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky

Obec Kameničná  
Mierova 790  
946 01 Kameničná

Váš list číslo/zo dňa /21.05.2026	Naše číslo 38092/2026	Vybavuje: A. Dargóová	Nové Zámky 27.05.2026
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Vec: „Obec Kameničná - Rozšírenie verejného vodovodu“ - záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru.**

Listom zo dňa 21.05.2026 ste nás ako investor požiadali o vyjadrenie k stavebnému zámeru – „Obec Kameničná - Rozšírenie verejného vodovodu“.

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejného vodovodu v obci Kameničná – časť Vörös, pozemky parc.č. KN-C 560/3, 559/19, 555/1, 13582, 13604, 548/3, k.ú. Kameničná.

**Verejný vodovod** – navrhovaný **HDPE DN/OD 110, PE100RC, SDR 11(PN 16), dl. 652,75 m** s napojením na verejný vodovod LT DN 100, ktorý je v majetku ZsVS, a.s.; Na konci sa navrhovaný rad napája na existujúci verejný vodovod LT DN 150, ktorý je v majetku ZsVS, a.s. Na navrhovanej vetve budú osadené tri hydranty DN 80 – v km 0,180 a v km 0,460 bude osadený hydrant kalník a v km 0,311 bude osadený hydrant vzdušník.

**Bilancia spotreby vody**- v riešenom území sa uvažuje s počtom 400 obyvateľov

$Q = 58\ 000\ \text{l/d}$  – bytový fond,  $10000\ \text{l/deň}$  – občianska a technická vybavenosť

Priemerná denná spotreba vody  $Q_p = 0,79\ \text{l/s}$

Maximálna denná spotreba vody  $Q_m = 1,26\ \text{l/s}$  ,  $Q_h = 2,27\ \text{l/s}$

K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:

1. Investora stavby upozorňujeme, že pred kolaudáciou stavby je potrebné uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s prevádzkovateľom.
2. Územie na ktorom bude vodovod vybudovaný musí mať charakter verejného pozemku, vždy prístupný obsluhu, prevádzke a údržbe.
3. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 25 7801, 73 6005, 75 5401, 75 5402 a zák.č. 442/2002 Z. z.
4. Pred začatím výkopových zemných prác žiadame prizvať pracovníka VPS Komárno, majsterka p. Némethová, tl.č. 0902/957646, ktorý Vám naše pozemné inžinierske siete vytýči a určí podmienky napojenia na verejný vodovod.
5. Upozorňujeme, že hydranty na verejnej vodovodnej sieti slúžia predovšetkým na prevádzku verejného vodovodu - t.j. preplachovanie, odkalenie a odvzdušnenie potrubia, pričom môžu byť použité na odber vody (plnenie cisterien) oprávnenými subjektmi v čase požiaru. Verejný vodovod nemožno automaticky považovať za zdroj požiarnej vody. Pitnú vodu je možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo vody. Požiarnu vodu v zmysle požiadaviek Vyhl. Č.699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, však **negarantujeme**.

2. strana záväzného vyjadrenia č. 38092/2026

6. Toto vyjadrenie je platné dva roky odo dňa vydania.

7. S predloženým stavebným zámerom za splnenia podmienok nášho vyjadrenia súhlasíme a nepožadujeme posúdenie projektu stavby a vydanie doložky súladu.

Ing. Jozef ~~Flimel~~  
vedúci výrobnotechnického úseku

ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.a.  
ODŠTEPNÝ ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY  
LANOVÁ 17  
040 01 NOVÉ ZÁMKY

Co: 1xVPS Komárno, 1x učitáreň  
Príloha : PD

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa Vložka: 10193/N  
IČO: 36550949  
IČ DPH: SK2020154609

Telefón: (+421) 035/ 792 23 21